



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Иркутской области
Прокуратура
Заларинского района

ул.Российская, 15, п.Залари, 666322

15.02.2016 № 07-20-16

Директору ОГБУ СО «СРЦН
Заларинского района»

Томашеву А.О.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства, направленного
на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения

Прокуратурой Заларинского района, совместно с отделом надзорной деятельности по Заларинскому району проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что администрацией ОГБУ СО «СРЦН Заларинского района» (далее - СРЦН) не в полном объеме осуществляются полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в учреждении.

В соответствии со ст. ст. 20, 41 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь и на охрану здоровья.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества и государства от пожаров. Требованиями пожарной безопасности являются условия технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами. Нарушениями требований пожарной безопасности являются невыполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 5 Федерального закона от 22.07.08 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого противопожарного риска,

Б 000544

ВХ.№ 19-533/16 01 МАР 2016

установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Правила противопожарного режима в РФ (Далее ППР РФ), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Пункт 55 ППР РФ предусматривает, что руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В нарушение вышеуказанных требований 2 противопожарных водоема, расположенных на территории административно-бытового корпуса СРЦН, находятся в неработоспособном состоянии, неорганизовано проведение проверок их работоспособности, отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, не созданы условия для забора воды из указанных источников в любое время года.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 года №15-ФЗ (далее Федеральный закон №15-ФЗ) в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 15-ФЗ в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в том числе установить запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности (п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 15-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона №15-ФЗ для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания реабилитационных услуг.

Частью 5 ст. 12 Федерального закона №15-ФЗ предусмотрено, что для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, размещается знак о запрете курения.

В целях реализации вышеназванных положений Закона издан приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2013 № 340н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» (далее по тексту - Требования).

В силу п. 6 Требования знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования (туалетах).

Однако в нарушение указанных требований знаки о запрете курения при входе на территорию, на входах в здания, а также в местах общего пользования (туалетах) СРЦН отсутствуют.

Таким образом, бездействием администрации СРЦН нарушаются гарантированные Конституцией Российской Федерации права, свободы и законные интересы несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием прокурора, известив его при этом о месте и времени рассмотрения представления.
2. Принять исчерпывающие меры направленные на устранение выявленных нарушений.
3. Разрешить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности;
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах в письменной форме сообщить прокурору Заларинского района в месячный срок со дня поступления представления.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



Д.Х. Зубаиров