

**Главное управление МЧС России по Иркутской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8 (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР**

(наименование органа государственного надзора)

п.Залари, ул. Кооперативная 3, тел. 89643574536, E-mail: ond-pr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

п.Залари, ул.

Кооперативная, 3

(место составления акта)

**«21» июля 2020 г.**

(дата составления акта)

**«12» час «00» мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

№ 24

«21» июля 2020 г по адресу/адресам: 666321 Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, ул. Надежды, 2 (лагерь отдыха детей "Надежда".

(место проведения проверки)

На основании Распоряжения главного государственного инспектора Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Зимина С.Н. № 24 от 01 июля 2020 г. и ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; статей 9, 12, 13 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА» ИНН 3825002533

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» июля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР, п.Залари, ул. Кооперативная 3, т. 89501278421

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:**

директор Томашев Антон Олегович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Багалинский Дмитрий Владимирович, эксперты не привлекаются (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Егель Денис Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:**

На территории лагеря отдыха детей «Надежда» д. Тунгуй ул. Надежды, 2 расположено:

- 3 домика (корпуса) для детей площадью 83,2 кв.м. - V степени огнестойкости, дощатые, кровля шиферная по деревянной обрешетке, одноэтажные, отопление и освещение электрическое, введены в эксплуатацию 2006 году, по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1. имеется 1 главный вход, 1 эвакуационный выход.

- 1 домик (корпус) для проживания детей площадью 144 кв.м. - V степени огнестойкости, дощатый, кровля шиферная по деревянной обрешетке, одноэтажные, отопление и освещение электрическое, введен в эксплуатацию 2016 году, по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1. имеется 1 главный вход, 2 эвакуационных выхода.

- 2 домика (корпуса) для медперсонала и обслуживающего персонала (штаб) площадью 33,2 кв. м - V степени огнестойкости, дощатые, кровля шиферная по деревянной обрешетке, одноэтажные, отопление и освещение электрическое, введено в эксплуатацию 2006 году.

- здание кухни с верандой площадью 334,8 кв. м - V степени огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, одноэтажные, отопление и освещение электрическое, введено в эксплуатацию 2006 году, по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.

- здание бани площадью 24 кв. м - V степени огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, одноэтажные, отопление печное, освещение электрическое, введено в эксплуатацию 2010 году, по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.

Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения эвакуации людей о пожаре I типа, имеется система с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны ПСЧ-17 п. Залари.

### **В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 21 июля 2020 года в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. на основании Распоряжения главного государственного инспектора Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Зимина С.Н. № 24 от 01 июля 2020 г. и ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; статей 9, 12, 13 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведена плановая проверка (дистанционно) юридического лица ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА» ИНН 3825002533 место регистрации: 666321 Иркутская область,

Заларинский район п. Залари ул. Дзержинского, 54А. Место осуществления деятельности: 666321 Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, ул. Надежды, 2 лагерь отдыха детей "Надежда". В ходе проведения мероприятия по надзору нарушений требований правил пожарной безопасности, правил противопожарного режима в РФ не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Свидетельство ИИН, ОГРН
- 2) Распоряжение на проверку № 24 от 01.07.2020 года
- 3) Распоряжение № 1531-рм-1 на директора.
- 4) Контракт по обслуживанию и ремонту АПС № 2017.583219 от 25.12.2017 года.
- 5) Фототаблица по проверке

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Заларинского  
и Балаганского районов по пожарному надзору  
Багалинский Дмитрий Владимирович

«21» июля 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 21 » июля 2020 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия: 8-3952-3-9-9-9-9**