



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних Заларинского района»

666321, Иркутская обл., п. Залари,
ул. Дзержинского, д. 54
Тел./Факс: 8(39552)21872;
e-mail: osrc@mail.ru

28.05.2024 № 02-1979/24
на _____ от _____

Начальнику ОДН и ПР по Заларинскому и
Балаганскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации по Иркутской области, майору
внутренней службы
К.Н. Петухову

Об устранении нарушений

Уважаемый Константин Николаевич!

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» сообщает Вам об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной с 15.04.2024 г. по 26.04.2024 г.:

1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/24-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
2. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/25-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
3. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/26-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
4. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/27-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
5. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/28-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
6. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/29-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;

7. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: п. 1 предписания № 2404/021-38/30-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
8. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В здании на путях эвакуации не предусмотрено (отсутствует) эвакуационное освещение: п. 3 предписания № 2404/021-38/24-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
9. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В здании на путях эвакуации не предусмотрено (отсутствует) эвакуационное освещение: п. 3 предписания № 2404/021-38/26-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
10. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В здании на путях эвакуации не предусмотрено (отсутствует) эвакуационное освещение: п. 3 предписания № 2404/021-38/27-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
11. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В здании на путях эвакуации не предусмотрено (отсутствует) эвакуационное освещение: п. 3 предписания № 2404/021-38/28-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
12. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре: п. 4 предписания № 2404/021-38/24-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
13. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре: п. 4 предписания № 2404/021-38/26-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
14. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре: п. 4 предписания № 2404/021-38/27-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
15. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре: п. 4 предписания № 2404/021-38/28-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
16. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями: п. 5 предписания № 2404/021-38/24-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;
17. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. При высоте лестниц более 45 см следует

предусматривать ограждения с поручнями: п. 5 предписания № 2404/021-38/26-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;

18. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями: п. 5 предписания № 2404/021-38/27-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено;

19. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями: п. 5 предписания № 2404/021-38/28-В/ПВП от 24.04.2024 – устранено.

28 мая 2024 года в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлено письмо о выделении денежных средств на разработку технической документации на системы противопожарной защиты.

Директор учреждения



Н.В. Ушакова